

## Informacja

Informujemy, iż badania próbek wody pobrane w dniu 04.12.2019 r. z cyrkulacji basenu i jacuzzi, przekroczyły parametry ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C po 48 h w wodzie z systemu cyrkulacji jacuzzi w ilości 120 jtk w 1 ml wody i w cyrkulacji basenu w ilości 57 jtk w 1 ml wody oraz przekroczyły mętność w wodzie z cyrkulacji brodzika. W chwili obecnej podjęto stosowne działania naprawcze.